IO liste & Kontrolskema																								
IO Liste																				IO kontrolskema				
CTS IO-tavlenavn	Kabel ID jf. tavlediagram	Anlægsnavn	Komponent ID	IO adresse jf. tavlediagram	Beskrivelse	Komponent-betegnelse	DI	DO	AI	AO	BUS	Logning	Forsynings Spænding	Funktion	Skalering	Protokol/ Adresse	BAUD	Parity	Stopbit	Mekanisk montage	Elektrisk montage	Funktion afprøvet	Opmærk-ning	Dato + Init / Bemærkning
330-05-AUT-K92	-W32-RTU-5	B330_BV_K29_01	_FM101_FT101	-	Vandmåler - Brugsvand (Aktuel flow)	Vandmåler - BUS - Flow	0	0	0	0	1	Ja	24 VAC	Registre og punkter der skal læses	-	Modbus 232 / adr. 123	19200	even	none					
330-05-AUT-K92	-W21.0	B330_BV_K29_01	_MV201	QW0.0.7.0	Reguleringsventil - Varmtvandsbeholder	Ventilmotor - Analog	0	0	0	1	0	Ja	24 VDC	0-10 V	0-100%	-	-	-	-					
330-05-AUT-K92	-W15.1 (DI); -W17.0 (DO)	B330_BV_K29_01	_PM301	I0.0.3.1 - Q0.0.4.0	Cirkulationspumpe - Varmt Brugsvand (Recirkulation)	Pumpe m. tilbagemelding	1	1	0	0	0	Ja	DI 24 VDC	DO normaly closed	-	-	-	-	-					
330-05-AUT-K92	-W19.0	B330_BV_K29_01	_TT101	IW0.0.5.0	Temperaturføler - Frem (Varmvandsbeholder)	Temperaturføler for dykrør/væske	0	0	1	0	0	Ja	24 VDC	4-20mA	0-100^{0} C	-	-	-	-					
		B330_BV_K29_01 Total					1	1	1	1	1													